



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 1

אישור תקינות ציוד כיבוי גלגלונים – לפי ת"י 2206 חלק 2

אישור תקינות ציוד כיבוי זרנוקים – לפי ת"י 365 חלק 3

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.09 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 30.7.2021

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:			
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז
205065-2	קוויטפנינג-חלום	גרינת שתיים	205065-2
כתובת הנכס/עסק:			
יישוב	רחוב / גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
כפר יואל	סג'ר הפנסיה		
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני

1. אני הח"מ (שם מלא): ז'רניארה אמית.ז. 200606838 מצהיר כי בתאריך: 29.7.2021


ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל; אני מאשר בזאת כי כל אמצעי הכיבוי המפורטים בנספח לטופס זה נבדקו על-ידי ונמצאו תקינים (יש לסמן ✓ במקום המתאים):

- זרנוקים** – על-פי ת"י 365 חלק 3 ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש;
- מצמדים** - על-פי ת"י 365 חלק 3 ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש;
- מזנקים** (בדיקה ויזואלית);

אני הח"מ מצהיר כי הוסמכתי ע"י היצרן ו/או ספק הציוד לבדיקת תקינותם לפי תקן 2206 חלק 2 גלגלון אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה, והריני מאשר כי **הגלגלונים** נבדקו על-ידי ונמצאו תקינים על-פי ת"י 2206 חלק 2 גלגלון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה (שהותקנו לאחר 01-06-2013);

אחר (מזענק – תותח מים, גלגלונים שהותקנו לפני 01-06-2013 וכד') _____

2. מצ"ב נספח בדיקת ציוד כיבוי המפרט את כלל אמצעי הכיבוי הקיימים בעסק/נכס.

חתימת הבודק: 
אם הבודק מועסק ע"י חברה:
שם החברה _____ חתימה וחותמת החברה: _____

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 1 נכסים/רישוי – סה"כ 2 עמודים)

מס' 1530772

עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים	תאריך הבדיקה:
שם הפרויקט: כפר יונה - פארק מים	קוד הפרויקט: 117651
1. פרטי האתר:	
שם המזמין: נחאש סעיד ושות בע"מ	מס' הסכום: 55458
כתובת המזמין: יפיע	
כתובת האתר: כפר יונה	
תאור הבניין: שטח ציבורי	
2. תיאור המערכת:	
תאור המערכת שנבדקה: צנרת כיבוי אש (הידרנטים וגלגלונים)	
מיקום הבדיקה נבחר על-ידי: בא כוח המזמין והדגימה בוצעה ע"י ב"כ המעבדה.	
3. מהות הבדיקה:	
התאמה לת"י 1205.6, התקנת מתקני תברואה – מערכת שרברבות	הבדיקה הינה: ראשונה
שיטות בדיקה, ולדרישות ת"י 1205.1, 1205.0	
סוג הבדיקה: שרברבות	
4. תוצאות הבדיקה: תוצאות הבדיקה מפורטות לפי דרישות סעיפי התקן, בהמשך לתעודה זו.	

5. מסקנה:
• צנרת כיבוי אש מתאימה לדרישות התקנים המפורטים בסעיף 3 "מהות הבדיקה".

הערות:

- נערכה בדיקה חזותית של החלקים הגלויים בלבד.
- "ל.ר." – לא רלוונטי.

שם נציג המזמין שנכח בבדיקה	תאריך הבדיקה: 29/07/2021
שם הבודק: אדוארד סטרובין	
שם מאשר ותפקידו: מנהל תחום מערכות בניין-אינג'. אלברט גורודניצקי	חתימה



הצהרות:
הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים ובכללם ת"י 17020. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טופס מס' 5640-08

משרדי הנהלה: פארק 4, פארק טכנולוגי יבנה בניין 3, יבנה 8122503	טל: 08-9420537, פקס: 08-9426738
סניף מרכז: הירמוד 1, ימול הצומת, יבנה 8122005	טל: 08-9421333, פקס: 08-9421333
סניף דרום: יהודה הנרות 3, באר-שבע 8424920	טל: 08-6209238, פקס: 08-6209240
סניף ירושלים: סיבון נעלה החנושה ד.ג. הרי יהודה 9083500	טל: 02-6410507, פקס: 02-6410506
סניף חיפה: ירחון הסנדלר 20, את ציק מוסט (כנין שטיין) 3296220	טל: 04-8400344, פקס: 04-8400363
סניף השרון: רחי קימבה 2, את. חדרה 3850135	טל: 04-6341347, פקס: 04-6322513
סניף אילת: רחי התבונה 10, אילת 8850554	טל: 08-6378948, פקס: 08-6650757

עמוד מס' 2 מתוך 3 עמודים		תאריך הבדיקה: 00/01/1900
שם הפרויקט: כפר יונה - פארק מים		קוד הפרויקט: 117651
חלק א' בדיקות לפי ת"י 1205.0		
מס' סעיף בתקן	תיאור הנושא הנבדק	התאמה לתקן
2.1	המערכת הותקנה בהתאם לתוכנית הביצוע.	-
2.3.2	מעברים דרך שלד הבניין בוצעו באמצעות שרוול מגן	ל.ר
3.3.1	צנרת להספקת המים אינה מותקנת ברכיבי השלד, בתוך יציקת רצפה קומת הקרקע או בתוך רצפת המרתף	ל.ר
חלק ב' בדיקות לפי ת"י 1205.1		
מס' סעיף בתקן	תיאור הנושא הנבדק	התאמה לתקן
2.1.3	בנקודת החיבור בין מערכת מים ראויים לשתייה למערכת אחרת מורכב אמצעי מתאים	מתאים
3.1.1.1	צנרת המים הותקנה בהתאם לתקן החל עליה (הצנרת אינה מותקנת באלמנטי בטון לא נושא)	מתאים
3.1.1.4	צנרת במילוי הרצפה עטופה בבטון	ל.ר
3.1.7	המרווחים בין נקודות התלייה של הצנרת מתאימים לטבלאות 11,10 ו- 12, בהתאם לחומר הצנרת. בצינור אנכי מותקנים חבקים במרווחים של 3 מטר לכל היותר. ולפחות חבקה אחת בכל קומה.	מתאים
3.2.1	צנרת פלדה מתאימה לתקנים החלים עליה	מתאים
3.2.2	צנרת פלדה :	
	- בצינורות פלדה אין כיפופים;	מתאים
3.2.3	- תבריג הספח מוגן מפני שיתוך באמצעות חומר מתאים.	מתאים
	צנרת פלדה בקרקע מוגנת מפני שיתוך על ידי ציפוי חיצוני חרושתי המתאים למפמ"כ 266. חיבורי הצנרת מוגנים בהתאם להנחיות התכנ.	-
3.5	לצנרת פלדה במילוי הרצפה אין מגע עם חומרי הבניין שבסביבה, והצנרת מוגנת מפני רטיבות.	ל.ר
	בצנרת פלדה המזינה מבנה בעל הארקת יסוד, הותקן אבזר חיוץ צמוד ככל שניתן לקו הבניין.	ל.ר

טופס מס' 5640-08

משרד הנהלה: סניף 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503
 סניף מרכז: סניף 1, "ימול תלמידי", יבנה 8122005
 סניף דרום: יתודת הוותום 3, באר-שבע 8424920
 סניף ירושלים: קיבוץ מעלה החמישה ד.ג. הרי יהודה 9083500
 סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, את. ציק פוסט (כנין שרון) 3296220
 סניף השרון: רחל קומבה 2, את. חדרה 3850135
 סניף אילת: רחל התיבונה 10, אילת 8850554
 טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738
 טל. 08-9422322, פקס: 08-9421333
 טל. 08-6209238, פקס: 08-6209240
 טל. 04-6430506, פקס: 02-6430507
 טל. 04-6400363, פקס: 04-8400364
 טל. 04-6322513, פקס: 04-6341167
 טל. 08-6378946, פקס: 08-8650757

עמוד מס. 3 מתוך 3 עמודים	תאריך הבדיקה: 00/01/1900
שם הפרויקט: כפר יונה - פארק מים	קוד הפרויקט: 117651

חלק ב' בדיקות לפי ת"י 1205.1

מס' סעיף בתקן	תיאור הנושא הנבדק	התאמה לתקן	הערות
4.5	הותקנו שסתומי ניתוק במקומות אלה:		
	- בכל זקף בנפרד	ל.ר.	
	- במכל האגירה המים	ל.ר.	
2.6	במכל אגירת מים שאינו מיועד למים ראויים לשתייה:		
	- מותקן מכסה המונע כניסת גופים זרים;	ל.ר.	
	- מערכת המילוי מוגנת מפני זרימה חוזרת;	ל.ר.	
	- מותקן צינור גלישה בעל קוטר הכפול מקוטר צינור המילוי	ל.ר.	
	- מותקן צינור הרקה ברום שאינו גבוה מתחתית מכל	ל.ר.	
4.7.2	בצינור היניקה הותקן מתקן מונע מערבולת.	ל.ר.	
	במערכת כיבוי אש מותקנה צנרת מתכתית.	מתאים	
4.7.3	עמדת כיבוי אש בבניין תכלול ציוד זה לפחות:		
	- ברז כיבוי המתאים לדרישות ת"י 448.1	מתאים	
	- 2 זרנוקים שקוטרם 2" ואורכם 15 מ', המתאימים לת"י	מתאים	
	- מזנק רב-שימושי שקוטרו 2" עם חצי מצמדת מסוג "שטורץ"	מתאים	
	- כל הציוד הנזכר לעיל יאושר ע"י הרשות המוסמכת.	מתאים	
4.7.4	בהתאם לדרישות הרשות המוסמכת, אפשר להתקין עמדת כיבוי בעלת גלגילון כיבוי רב-כיווני כמפורט בסידרת התקנים האשראליים ת"י 2206 על חלקיה הכולל:		
	- צינור גומי שקוטרו 3/4" ואורכו 30 מ' לפחות.	מתאים	
	- מזנק רב-שימושי שקוטרו 1"	מתאים	
4.7.4	עמדת כיבוי אש בחצר תכלול ציוד זה לפחות:		
	- ברז כיבוי עם כיפת מגן, מורכב על זקף ומתאים לת"י	מתאים	
	- זקף מצינור פלדה מגולוון דרג א' או דרג ב' לפי ת"י 103, בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע; קוטר הצינור לא יהיה קטן מל הברז שהוא מחובר אליו.	מתאים	
	- לבנת עיגון מבטון שמידותיה (40x40x40) ס"מ	ל.ר.	
	- ברז כיבוי המותקן במקום המאפשר פגיעה מכנית והכולל מתקן שבירה תקני.	מתאים	

חלק ג' בדיקות לפי ת"י 1205.1

מס' סעיף בתקן	תיאור הנושא הנבדק	התאמה לתקן	הערות
ג-1	המערכת עמדה בבדיקות אטימות	מתאים	

טופס מס' 5640-08

***** סוף תעודת הבדיקה *****

משרדי הנהלה: פארק 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 5122503	טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738
סניף מרכז הירמון 1, "ימול הצומח", יבנה 5122005	טל. 08-9421333, פקס: 08-9421333
סניף דרום יהודה הירמון 3, באר-שבע 8424920	טל. 08-6207240, פקס: 08-6209230
סניף ירושלים: דיבנץ נעלה החמושה ד.ג. הרי יהודה 9033520	טל. 02-6420517, פקס: 02-6430506
סניף חיפה: יוהן הסנדלר 20, את. עין פוסט (בניין שטרן) 3296220	טל. 04-8400364, פקס: 04-8400363
סניף השרון: רחל קיסמה 2, את. חדרה 3850135	טל. 04-6341367, פקס: 04-6322513
סניף אילת: רחל התנועה 10, אילת 8850554	טל. 08-8650737, פקס: 08-6378946